ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

# ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## о соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.03.П.008951.10.12** Дата **18. 10. 2012 г.**

На основании заявления (№, дата) **09534** **09.10.2012**

Организация-изготовитель
"SANHA GmbH & Co. KG"
Адрес: Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Germany ( Германия )

Импортер (поставщик), получатель
"SANHA GmbH & Co. KG"
Адрес: Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Germany ( Германия )

Наименование продукции:
Пресс-системы из нержавеющей стали, состоящие из труб NiroSan (серия 9000), NiroSan-ECO (серия 9600), NiroSan-F (серия 9700) и пресс-фитингов NiroSan-Press (серия 9000)

Продукция изготовлена в соответствии с:
Декларация о соответствии.

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Протокол испытаний, декларация о соответствии, сертификат качества, сертификат системы качества ISO 9001:2008, техническое описание, доверенность.

Характеристика, ингредиентный состав продукции
нержавеющая сталь

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 0424/0424-М от 09.10.2012 г.

№035271

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2012 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

| Вещества, показатели (факторы) | Фактическое значение | Гигиенический норматив |
|---|---|---|
| см. приложение | | |

Область применения:
для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления, тепло- и холодоснабжения, пищевой, химической и нефтегазовой промышленности

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

© LUNDA

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Пресс-системы из нержавеющей стали, состоящие из труб NiroSan (серия 9000), NiroSan-ECO (серия 9600), NiroSan-F (серия 9700) и пресс-фитингов NiroSan-Press (серия 9000)

**соответствует** (~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~государственной регистрации продукции~~ ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~
**подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам**

**Главный врач**
**(заместитель главного врача)** подпись Сафонкина С.Г. **Иваненко А.В.**
Ф. И. О.

М. П.

Заведующий отделом гигиены труда подпись Долгополова С. Д. **Ракитин С.А.**
Ф. И. О.

Эксперт (эксперты) **Долгополова С. Д.**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

# ПРИЛОЖЕНИЕ
# К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ **77.01.03.П.008951.10.12** Дата **18. 10. 2012 г.**

**Гигиеническая характеристика продукции:**

| **Вещества, показатели (факторы)** | **Фактическое значение** | **Гигиенический норматив** |
|---|---|---|
| Запах водной втяжки при 20гр., 60 гр., баллы | Отсутствует | не более 2 |
| Привкус водной вытяжки при 20гр., 60 гр.,баллы | Отсутствует | - |
| Цветность | 1,9 | не более 20гр. |
| Мутность, ед., по формазину | 1,3 | 2,6 |
| Пенообразование | Стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота | |
| мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - менее 1 мм крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм | Отсутствие стабильной | |
| Водородный показатель (pH) | 7,7 | 6-9 |
| Величина перманганатной окисляемости, мг/л | 1,7 | 5,0 |
| Железо (суммарно), Марганец, мг/л | менее 0,001 | 0,3/0,1 |
| Хром (Cr6+), Хром (Cr3+), мг/л | менее 0,001 | 0,05/0,5 |
| Никель (суммарно), Медь, мг/л | менее 0,001 | 0,1/1,0 |
| Кремний, мг/л | менее 0,001 | 10,0 |
| Свинец (суммарно), мг/л | не обнаружено | 0,03 |
| Цинк, мг/л | Менее 0,001 | 5,0 |
| Алюминий, мг/л | Менее 0,001 | 0,5 |
| Кадмий (суммарно), мг/л | не обнаружено | 0,001 |

**Главный врач**
**(заместитель главного врача)** подпись Сафонкина С.Г. **Иваненко А.В.**
Фамилия, И. О.

М. П. Для экспертных заключений 16/1

Заведующий отделом
гигиены труда Ракитин С.А. Долгополова С. Д.
Фамилия, И. О.

Эксперт (эксперты) **Долгополова С. Д.**

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2011 г.